

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» декабря 2023 г., 56230061000209097183
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому,
Асекеевскому и Северному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Оренбургская, г Бугуруслан, ул Фруктовая, Дом 9, тел. 83535268460, e-mail: ond_buguruslan@56.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 28 » декабря 2023 г. № 2312/004-56/179/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАРОВА ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА" БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 461618, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, БУГУРУСЛАНСКИЙ, СЕЛО ЗАВЬЯЛОВКА, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, 10 ИНН 5624003058

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В соответствии с п.п. 13, 47, 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», а также руководствуясь ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 26 декабря 2023 года проведен профилактический визит в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Георгия Владимировича" Бугурусланского района Оренбургской области. В ходе проведения профилактического визита было установлено, что в здание школы по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, д. 10: система пожарной сигнализации не обеспечена бесперебойным электропитанием (имеющаяся не исправна).
2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (которые используются с 2011 года, при сроке эксплуатации 10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Часть 2, Глава 19, Статья 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Приборы приемно-контрольные пожарные должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием.
2. Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

В соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности, предлагаю Вам, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (государственный инспектор г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) **Сундуков Олег Иванович**



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00867326ACAFF5D58C3ED45F7C085B1979
Владелец: Сундуков Олег Иванович
Действителен с 01.12.2023 по 23.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Сундуков Олег Иванович - Инспектор ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (государственный инспектор г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) телефон: +73535268400, E-mail: o.sundukov@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале